

COMUNICADO

22 DE MARZO DE 2024

Estimados residentes,

ASUNTO: PRESIÓN DEL AGUA

Reciban un cordial saludo,

Se informa a los residentes que el inconveniente con la presión del agua presentado el día de hoy fue resuelto satisfactoriamente. Durante el proceso de limpieza del tanque, el suministro de agua se realizó directamente desde la cometida principal del acueducto. Esto resultó en una disminución temporal de la presión, afectando la distribución del agua en los pisos superiores. Los contratistas responsables del mantenimiento de la motobomba y la limpieza del tanque han confirmado que el sistema hidroneumático está operando correctamente y sin incidencias tras la intervención.

Agradecemos su atención prestada.

Cordialmente,
La Administración

