



INFORMACIÓN IMPORTANTE



La Administración informa a los residentes que, durante las labores realizadas el día de hoy para atender la contingencia presentada en la red de agua potable, se evidenció que dos registros de la línea principal de distribución que abastece a las torres 1, 2, 3, 4 y 5 presentaron una falla mecánica.

Los registros quedaron atascados en su mecanismo interno de cierre debido al desgaste ocasionado por su antigüedad, lo que impide su correcta operación y, en consecuencia, no permite el paso del agua hacia las torres mencionadas.

En este momento, el personal técnico se encuentra evaluando la situación y ejecutando las acciones necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.